

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №



Тип изделия	Клапан электромагнитный (соленоидный)
Серия	ЭСК 100-101
Товарный знак	ACTATM
Наименование	
Предприятие-изготовитель	OOO «НПО АСТА»
Адрес изготовителя	140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9, строение 1
Разрешительная документация ЕП	Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.54486/21. Действительна до «16» марта 2026 г.

1. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Область применения	Клапаны электромагнитные предназначены для дистанционного и/или автоматического открывания или							
	закрывания потока среды в трубопроводах.							
Рабочая среда	Вода, светлые нефтепродукты, неагрессивные жидкости и нейтральные газы							
Номинальный диаметр, DN	1/8" – 2" Максимальное давление 2,4 МПа (ЭСК 100), 1,8 МПа (ЭСК 101)							
Мин. температура рабочей среды, Tmin	-10°C	Макс. температура рабочей среды, Ттах	100°C (NBR), 140°C (EPDM), 160°C (VITON)					
Время открытия	200-1500 мс	Время закрытия	500-2000 мс					
Количество ходов	2/2	Класс защиты	IP65 (EN 60529) (с разъемом)					
Диапазон рабочих давлений	0,035 - 1,6 MI	Ia (для ЭСК 100 DN 1/8" − 1"), 0,05 − 1,2 МП	а (для ЭСК 100 DN 1¼" – 2")					
	$0.035 - 1.2 \text{ M}\Gamma$	Ia (для ЭСК 101 DN 1/8" − 1"), 0,05 − 1,0 МП	а (для ЭСК 101 DN 1¼" – 2")					
Класс герметичности	«А» по ГОСТ	9544-2015						
Температура окружающей среды	-20+70°C							
Минимальный перепад давления	0,035 МПа (дл	я клапанов DN 1/8"– 1"), 0,05 МПа (для клаг	ланов DN 1¼" – 2")					
Тип присоединения	Внутренняя тр	убная цилиндрическая резьба G (BSPP / ISC	228–1)					
Соединительный разъем	DIN 46340-3 π	олюсные разъемы (DIN 43650), форма A, пл	оские клеммы (кабель 6-8 мм)					
Класс изоляции катушки	Н (180°С), арм	пированное стекловолокно, пропитка катушк	и – полиэфирное стекловолокно					
Тип управления	Пилотного лействия Электрическая безопасность ІЕС 335: EN 60335-1, 60204-1							

2. СПЕШИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

	2. Chequantimitermulos										
№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал						
1	Корпус	Латунь	7	Седло	Латунь						
2	Уплотнение плунжера	NBR	8	Уплотняющие кольца	NBR						
3	Изолирующая трубка	AISI 430FR и AISI 304 для ЭСК 100; AISI 430FR и AISI 304 или латунь для ЭСК 101	9	Внутренние части	Нержавеющая сталь или латунь						
4	Плунжер	AISI 430FR	10	Крышка	Латунь						
5	Пружины	AISI 302	11	Мембрана / уплотнение седла	NBR						
6	Экранирующая катушка	Мель	12	Болты крышки	Нержавеющая сталь						

3. МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



-	EN INCLUMENT										
	Диаметр	А, мм	В, мм	С, мм	D, мм	Е, мм	F , мм	G, мм			
	1/8"	105.3	69	76.5	26.8	26.9	44	13.4			
	1/4"	105.3	69	76.5	26.8	26.9	44	13.4			
	3/8"	105.3	69	76.5	26.8	26.9	44	13.4			
	1/2"	105.3	69	76.5	26.8	26.9	44	13.4			
	3/4"	109.8	80	86.8	31.8	31.9	53.8	15.3			
	1"	120.3	89	95.5	40.9	40.7	62	20.5			
	1 1/4"	110	117	130	48	74	24	-			
	1 ½"	140	127	140	56	98	28	-			
	2"	145	143	156	70	110	35	-			

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

T. 1 12/X1	THE TECH	12.12.11.11	1111101													
Серия /			Проход.	Коз	Коэфф-т		Рабочее давление			t° cp	еды					
Маркировка	Полож-е	Присоед-е	сечение		фф-1 ода Kv	Min (AC)	Min (DC)	Max (AC)	Max (DC)	Min	Max	Уплотн-е	Macca			
ЭСК		G	MM	л/мин	м ³ /ч	МПа	МПа	МПа	МПа	°C	°C		КГ			
ЭСК 100.02	Н3	3/8"	12	40	2.40	0.035	0.035	1.6	1.6	-10	100	NBR-H	0.62			
ЭСК 100.03	Н3	1/2"	15	70	4.20	0.035	0.035	1.6	1.6	-10	100	NBR-H	0.58			
ЭСК 100.04	Н3	3/4"	20	130	7.80	0.035	0.035	1.6	1.6	-10	100	NBR-H	0.74			
ЭСК 100.05	Н3	1"	25	180	10.80	0.035	0.035	1.6	1.6	-10	100	NBR-H	1			
ЭСК 100.06	Н3	11/4"	32	380	22.80	0.05	0.05	1.2	1.2	-10	100	NBR-H	2.95			
ЭСК 100.07	Н3	11/2"	40	480	28.80	0.05	0.05	1.2	1.2	-10	100	NBR-H	2.85			
ЭСК 100.08	Н3	2"	50	600	36.00	0.05	0.05	1.2	1.2	-10	100	NBR-H	3.3			
ЭСК 101.02	НО	3/8"	12	40	2.40	0.035	0.035	1.2	1.2	-10	100	NBR-H	0.65			
ЭСК 101.03	НО	1/2"	15	70	4.20	0.035	0.035	1.2	1.2	-10	100	NBR-H	0.61			
ЭСК 101.04	НО	3/4"	20	130	7.80	0.035	0.035	1.2	1.2	-10	100	NBR-H	0.75			
ЭСК 101.05	НО	1"	25	180	10.80	0.035	0.035	1.2	1.2	-10	100	NBR-H	1.03			
ЭСК 101.06	НО	11/4"	32	380	22.80	0.05	0.05	1.0	1.0	-10	100	NBR-H	2.98			
ЭСК 101.07	НО	11/2"	40	480	28.80	0.05	0.05	1.0	1.0	-10	100	NBR-H	2.88			
ЭСК 101.08	НО	2"	50	600	36.00	0.05	0.05	1.0	1.0	-10	100	NBR-H	3.33			

Адрес предприятия-изготовителя: 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9, строение 1

Тел.: (495) 787-42-84 www.npoasta.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HOO AC	:ΤΔ΄												
ЭСК 1000001120011	астим#13	1/8"	12	20	1.20	0.035	0.035	1.6	1.6	-10	100	NBR-H	0.67
ЭСК 100.01.120	НЗ	1/4"	12	25	1.50	0.035	0.035	1.6	1.6	-10	100	NBR-H	0.65
ЭСК 101.00.120	НО	1/8"	12	20	1.20	0.035	0.035	1.2	1.2	-10	100	NBR-H	0.7
ЭСК 101.01.120	НО	1/4"	12	25	1.50	0.035	0.035	1.2	1.2	-10	100	NBR-H	0.68
HOTPEE IGEMAG MOUHOCTL													

	потремяжими камантого										
	Перемен	нный ток (АС)		Постоянный	гок (DC)						
Серия /Маркировка	Напряжение	Перемещение (ВА)	Удержание(ВА)	Серия /Маркировка	Напряжение	Холодн. (Вт)	Горяч. (Вт)				
ЭКО 10.АС.012	12B	30	18	ЭКО 10.DC.012	12B	16	12				
ЭКО 10.АС.024	24B	30	18	ЭКО 10.DC.024	24B	16	12				
ЭКО 10.АС.048	48B	30	18	ЭКО 10.DC.048	48B	16	12				
ЭКО 10.АС.110	110B	30	18	ЭКО 10.DC.110	110B	16	12				
ЭКО 10.АС.230	230B	30	18	ЭКО 10.DC.230	230B	16	12				

5. СВИЛЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТУ 28.14.13-003-30306475-2015, ГОСТ 12.2.063-2015 и признано годным к эксплуатации. Клапаны соленоидные АСТА™ успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: а) гидравлические испытания на прочность и герметичность (испытания водой при давлении 1,5 х PN); б) визуально-измерительный контроль и контроль комплектности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Требования безопасности при монтаже и вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, при ремонте, при транспортировании, хранении и утилизации по ГОСТ 12.2.063–2015. Персонал, устанавливающий и эксплуатирующий арматуру, должен иметь необходимую квалификацию, пройти инструктаж по охране труда, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

Внимание!

- Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие из-за неправильного монтажа оборудования неквалифицированными специалистами.
- Перед началом технического обслуживания, ремонта и демонтажа клапана убедитесь, что оборудование не находится под давлением и напряжением.
- Ремонт и демонтаж клапана должен производиться при комнатной температуре среды и использовании необходимых средств защиты.

1.1. Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться:

- в отсутствии повреждений оборудования при транспортировке и хранении;
- соответствии оборудования параметрам системы;
- в отсутствии посторонних предметов во внутренней полости клапана;
- 1.2. Возможна установка в любом положении, но наиболее оптимально катушкой вверх.
- 1.3. Катушка имеет три кабельных ввода (земля, 0, 1).
- 1.4. В месте монтажа оборудование не должно испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).
- 1.5. Наличие в трубопроводе даже небольшого количества твердых включений в рабочей среде может стать причиной выхода из строя клапана. Поэтому перед клапаном необходимо устанавливать фильтр сетчатый.
- 1.6. Оборудование должно размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного обслуживания и ремонта.
- 1.7. Во время ввода и в период эксплуатации необходимо предотвращать изменения температуры и/или давления вне рабочего диапазона.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Обслуживание клапана производить только в случае необходимости. Периодическую проверку соленоидного клапана производить не реже чем раз в месяц.
- 2.2. Замена катушки производится при отключенном питании, но возможна без демонтажа клапана с трубопровода (независимо АС, DC).
- 2.3. При повторном монтаже клапана необходимо обязательно провести гидравлические испытания на герметичность водой, при давлении 1,5хРN и температуре воды не выше 20°С.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- 3.1. Перед транспортировкой и хранением убедитесь, что все соединения оборудования закрыты герметичными заглушками.
- Хранение и транспортировка оборудования осуществляется в заводской упаковке.
- 3.2. Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 3.3. При перевозке оборудование должно быть надежно закреплено в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждений.
- 3.4. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов: жесткие (Ж) по ГОСТ 23170.
- 3.5. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов: группа 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.
- 3.6. Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов; подлежит утилизации после окончания срока службы.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 4.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, совмещенном с руководством по эксплуатации, а также проведения своевременного (не реже, чем один раз в полгода) технического обслуживания оборудования силами эксплуатирующей организации.
- 4.2. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи.
- 4.3. Гарантия качества не распространяется на случаи:
- нормального износа оборудования и его частей;
- возникновения недостатков оборудования, вызванных неправильной эксплуатацией и неправильным обращением с оборудованием;
- возникновения дефектов, вызванных использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, в том числе предоставленных покупателем/заказчиком, проведением периодического технического обслуживания или ремонта, выполненных не у производителя/продавца/официального дилера;

Адрес предприятия-изготовителя: 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9, строение 1

Тел.: (495) 787-42-84 www.npoasta.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- недоспанимы вмоситнови после неправильно проведенного покупателем/заказчиком или привлеченными им лицами ремонта;
- износа расходных материалов (быстроизнашивающиеся детали, неметаллические изделия, а именно уплотнители и т.п., в том числе срок службы которых меньше гарантийного срока).
- повреждения вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.
- 4.4. Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условии его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.
- 4.5. Гарантия изготовителя не покрывает ущерб, причиненным дефектным оборудованием, затраты, связанные с его заменой, убытки и недополученную прибыль, а также иные косвенные расходы.
- 4.6. В случае замены узлов и деталей по гарантии, на установленные новые запасные части устанавливается гарантия в пределах общего гарантийного периода на приобретенное оборудование.
- 4.7. Запасные части, подлежащие замене по гарантийному случаю, являются собственностью производителя/продавца/официального дилера, поступают в полное распоряжение производителя/продавца/официального дилера и не подлежат возврату Покупателю.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Наименование компании-изготовителя	ООО «НПО АСТА»	Наименование эксплуатирующей организации	
Дата продажи		Дата ввода в эксплуатацию	
Количество, шт.		Количество, шт.	
ФИО / Подпись		ФИО / Подпись	

MII MII



Предприятие-изготовитель: ООО «НПО АСТА»

Адрес предприятия-изготовителя: 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9, строение 1

Тел.: (495) 787-42-84 www.npoasta.ru